

Nachweis Schlagregendichtheit Luftdurchlässigkeit



Prüfbericht 102 28092/1


Auftraggeber **GEALAN
Fenster-Systeme GmbH**
Hofer Str. 80

95145 Oberkotzau

Grundlagen

prEN 14351-1 : 2003-04, Fenster und Außentüren – Produktnorm – Teil 1

Darstellung



Produkt/Bauteil	einflügelige Hebeschiebetür mit einem Festfeld und einem beweglichen Flügel
Bezeichnung	S8000IQ
Außenmaß (B x H) (Rahmen) Material	3290 mm x 2190 mm PVC-U/weiß
Besonderheiten	Bodenschwelle HH7642-04 / Firma Siegenia

Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der oben genannten Eigenschaften für Fenster nach prEN 14351-1 : 2003-04.

Schlagregendichtheit – EN 12208



Klasse 9A

Luftdurchlässigkeit – EN 12207



Klasse 4

Gültigkeit

Die Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekörper.

Eine Übertragung ist möglich gemäß prEN 14351-1 Tabelle E.1 bei ähnlichem Format und Einhaltung des Flügelgewichts.

Witterungs- und Alterungerscheinungen wurden nicht berücksichtigt.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfberichten“.

Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insgesamt 11 Seiten

- 1 Gegenstand
- 2 Durchführung
- 3 Einzelergebnisse

ift Rosenheim
3. März 2004

Ulrich Sieberath
Institutsleiter

I. A. Köberle Dirk
Prüffeld Systeme